



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области"**

ул. Семашко, д.2, г. Мытищи, Московская область, 141014

Тел. 8-495-586-12-11, Факс: 8-495-586-43-24

E-mail: centr@cgemo.ru сайт в Интернете: www.cgemo.ru

ОКПО 01934868, ОГРН 1055005109147 ИНН/КПП 5029081629/502901001

Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № RA.RU. 710073

дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 24 июня 2015г.

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты санитарно-гигиенических, микробиологических и радиологических исследований воды питьевой из артезианской скважины, отобранной по адресу: Московская область, Раменский район, с/п Кузнецовское, СНТ «Текстильщик – 2».

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Договор с СНТ «Текстильщик – 2»

Садоводческое некоммерческое товарищество «Текстильщик – 2», Московская область, Раменский район, с/п Кузнецовское

наименование учреждения (организации), ФИО, адрес, телефон

представлены документы (образцы) (перечисляются все представленные материалы на экспертизу):

-протокол санитарно-гигиенических, микробиологических и радиологических исследований воды питьевой из скважины № 6857 от 13.06.2019, проведенных Раменским филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области» (ИЛЦ).

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы - оценка соответствия (несоответствия) предмета (объекта) санитарно-эпидемиологической экспертизы обязательным требованиям нормативной документации:

-СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:

врачом Климовой Г.А.

ФИО

сертификат специалиста № 0377180849356 от 27.04.2019 г

Специальность - Гигиена питания

в соответствии с действующими нормативными документами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены.

Квалификация врача соответствует предмету выполненной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Санитарно-эпидемиологическая характеристика

При проведении экспертизы установлено:

Отбор проб воды по адресу: Московская область, Раменский район, с/п Кузнецовское, проведен 27.05.2019 представителем СНТ «Текстильщик – 2» в соответствии с требованиями:

-ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»;

-ГОСТ 31942-2012 (ISO19458-2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

Согласно протоколу № 6857 от 27.05.2019, образец воды питьевой из скважины был исследован на 41 санитарно-гигиенический показатель; на 3 микробиологических показателя и 3 радиологических показателя.

В образце воды под кодом № 6857 показатели:

- фтор составляет $2,20 \text{ г/дм}^3$ (ПДК не более $1,5 \text{ г/дм}^3$);

Заключение:

Результаты санитарно-гигиенических, микробиологических и радиологических исследований воды питьевой из артезианской скважины, отобранной по адресу: Московская область, Раменский район, с/п Кузнецовское, СНТ «Текстильщик – 2».

НЕ СООТВЕТСТВУЮТ

требованиям следующей нормативной документации:

-СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по содержанию фтора.

Врач по гигиене питания
должность специалиста



Климова Г.А.
Ф.И.О.